



江西省水务水科学检测研发有限公司

检 验 报 告

第 LS24246011 号

样品名称:	金 鱼 山 管 网 水
委托单位:	江西省景德镇水务有限责任公司
客户地址:	江西省景德镇市珠山区站前四路江西水务内
检验类别:	委 托 检 测

报告日期 : 2024 年 9 月 4 日

样品数量	1.75L	样品状态	无色透明
温度/湿度	28℃/63%RH	送样人	应楠叶
采样日期	2024年9月3日	收样日期	2024年9月3日
样品编号	LS24246011	检测项目	6项
执行标准	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
主要检测仪器	SKJ-006 2100N 台式浊度仪 SKJ-042 Ice3500 原子吸收光谱仪 SKJ-046 HQ40d 便携式数字化多参数分析仪		
检测结论	经检验, 该次水样所检项目的结果均符合 GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》要求。		
备注			
检验日期	2024年9月3日	签发日期	2024年9月4日
批准	许高平	审核	叶凌燕

样品编号	LS24246011				
样品名称	金鱼山管网水				
序号	检验项目	单位	标准值	检测方法	结果
1	色度	度	≤15	GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	<5
2	浑浊度	NTU	≤1	GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	<0.5
3	臭和味		无异臭、异味	GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	冷: 0 热: 0
4	肉眼可见物		无	GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法	无
5	pH		6.5-8.5	GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	7.34
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	≤3	GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	1.82
以下空白					
制表	袁婉萍		校核	姜阿昆	

注 意 事 项

- 1、本报告无单位检验检测专用章无效，无骑缝章无效。
- 2、复制报告未重新加盖单位检验检测专用章无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、委托单位对检验结果有异议时，应在收到检验报告之日起十日之内向检验单位提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、本报告解释权归检验单位。
- 7、本报告未经本单位许可，不得作为商业用途。
- 8、结果仅与被检测物品有关。

单位名称：江西省水务水科学检测研发有限公司

地 址：江西省景德镇市景东大道中段北侧（站前四路江西省景德镇水务有限责任公司大楼 8-12 层）

电 话：0798-8539608

邮 编：333000